



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
 Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

OSVĚDČENÍ

č. 010-026559

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:

Dřevěná okna a balkónové dveře systém IV84 (STANDARD TERMO, TOP TERMO)

s izolačním trojsklem, dvojsklem

kování : Siegenia – Aubi - KfV

který uvedl na trh:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024

výrobna: Zašová 660, 756 51

notifikovaná osoba **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.** provedla
 podle § 5 odst. 1 písm.b) NV č. 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicí 89/106/EHS, ve znění směrnice 93/68/EHS,
 počáteční zkoušku typu výrobku pro vlastnosti :

Vlastnost	Zjištěné hodnoty / Třídy								
	jednokřídlové okno 1480 x 1550 mm	jednokřídlové balkónové dveře 1000 x 2400 mm	dvoukřídlové okno 1500x1550 mm	jednokřídlové okno 1000 x 1600 mm	jednokřídlové okno 1200 x 1500 mm	jednokřídlové okno 1200 x 1500 mm	jednokřídlové okno 1180 x 1480 mm	jednokřídlové okno 1200 x 1500 mm	jednokřídlové okno 1200 x 1500 mm
Součinitel prostupu tepla při zasklení	-	-	-	-	1,2 W/m ² .K /zasklení 3/	0,82 W/m ² .K /zasklení 4/	-	-	0,61-0,63 W/m ² .K /zasklení 5/ 0,68-0,70 W/m ² .K /zasklení 6/ 0,74 – 0,76 W/m ² .K /zasklení 7/
Průvzdušnost	-	-	Třída 4	Třída 4	-	-	-	Třída 4	
Vodotěsnost	-	-	Třída E ₁₀₅₀	Třída E ₁₂₀₀	-	-	-	Třída 9A	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4	Třída C5	Třída CE ₂₄₀₀	-	-	-	-	Třída C4	
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	splněno bez poškození	-	-	-	-	-	splněno bez poškození	
Nebezpečné látky	Splněno – viz prohlášení výrobce								
Vzduchová neprůzvučnost	-	-	-	-	-	-	44 (-1;-3) dB	-	

stanovené v příloze ZA normy

ČSN EN 14351-1:2006

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPD-010026310 ze dne 12. května 2010, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Razítko TZÚS Praha, s.p.
 Praha, 12. května 2010



Ing. Iveta Jiroutová
 ředitelka pobočky Praha
 Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.