



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

OSVĚDČENÍ

č. 010-026115

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:

Dřevěná okna a balkónové dveře IV 68

s izolačním dvojsklem $U_g=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, variantně $U_g=1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, 4/16Ar/4

+ varianty pro zvýšení zvukové izolace,

kování : Siegenia – Aubi TITAN AF

který uvedl na trh:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024

výrobný:

Třebíčská 1162/72b, 59401 Velké Meziříčí; Podlevínská 518, 507 91 Stará Paka
Zašová 660, 756 51 Zašová

notifikovaná osoba **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.** provedla

podle § 5 odst. 1 písm.b) NV č. 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicí 89/106/EHS, ve znění směrnice 93/68/EHS,

počáteční zkoušku typu výrobku pro vlastnosti :

| Vlastnost | Zjištěné hodnoty / Třídy | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|--|---|
| | 1-kř. okno OS 1480 x 1550 mm 1-kř. balk. dveře 1000 x 2400 mm | 2-kř. okno OS 1500 x 1550 mm | 1- kř. okno OS 1000x1600 mm | 1-kř. okno 1230 x 1480 mm | 1-kř. okno OS 1200 x 1500 mm |
| Součinitel prostupu tepla při zasklení | - | - | - | - | 4F/16 nebo 18Ar/4PT 1,2 W/m² · K |
| Průvzdušnost | - | Třída 4 | Třída 4 | - | - |
| Vodotěsnost | - | Třída 8A | Třída 9A | - | - |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C4 | Třída C4 | - | - | - |
| Únosnost bezp. zařízení | Splněno bez poškození | - | - | - | - |
| Vzduchová neprůzvučnost při zasklení | - | - | - | F4/16Ar/PT4 R_w=33(-2;-4) dB F6/16Ar/PT4 R_w=36(-1;-3) dB | CGP4/16Ar/F6 R_w=35(-1;-4) dB CGP4/16Ar/VSG 4.4.2 R_w=37(-2;-5) dB |

stanovené v příloze ZA normy

ČSN EN 14351-1:2006

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPD-010025808 ze dne 1.ledna 2010, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Razítko TZÚS Praha, s.p.
Praha, 1.ledna 2010



Jiroutová
Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha

Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.